



Сравнительные характеристики систем кондиционирования воздуха.						
Цены приведены применительно к зданию от 10 000м² .						
Система.	Ресурс компрессоров	Технологичность при ремонте торговых площадей.	Возможность сезонного перераспределения электрической мощности без ущерба для потребителей холода.	Потребление эл энергии за год.	Стоимость эксплуатации	Стоимость монтажа на 1 кВт холода
Фреоновая мультисплит система.	30-35 тыс. час. 6,5-8 лет.	не технологично	не возможно без полного отключения систем кондиционирования.	100%	одинаковая	1500\$
Система чиллер фанкойл	60-65 тыс. час. 13,5-15 лет.	технологично	возможно без полного отключения систем кондиционирования.	75%		1000\$
Примечания: в холодное время года с15 ноября до 15 марта возможно высвобождение до 1200 кВт электро энергии, ожидаемая экономия 2800000 кВт* 1.7 руб=4760000руб. в год.						